

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

Aktenzeichen: **5007494-9020-0003 / 219613**
 File reference:

Ausweis-Nr.: **40043711**
 Certificate No.:

Anlage Nr.: **200A**
 Appendix No.:

Seite: **1 / 1**
 Page:

Datum: **2016-02-08**
 Date:

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. *This appendix is part of the certificate.*

Elektrische Isolierstoffe <i>Electrical insulating materials</i>		Kennwerte <i>Characteristic values</i>			
Typ <i>Type</i>	Glühdrahtentflammbarkeits- zahl (GWFI) <i>Glow-wire flammability index (GWFI)</i>	Glühdrahtentzündungs- temperatur (GWIT) <i>Glow-wire ignition temperature (GWIT)</i>	Vergleichszahl der Kriechwegbildung (CTI) <i>Comparative tracking index (CTI)</i>	Temperatur der Kugeldruckprüfung <i>Temperature of the ball pressure test</i>	Farben <i>Colours</i>
DURETHAN AKV25F30, DP 2851/30 DUS 021	850/0,4 850/0,75 850/1,5 850/3,0	775/0,4 775/0,75 775/1,5 775/3,0	325	240 °C	alle Farben <i>all colours</i>